

Чек-лист плана эвакуации (ПЭ), изготовленного по требованиям ГОСТ

- Выбран размер ПЭ: для поэтажных и секционных — 400х600 мм, для локальных — 300х400 мм.
 - Ориентация ПЭ соотнесена с местом его размещения.
 - ПЭ состоит из текстовой и графической частей.
 - Графическая часть содержит планировку объекта с указанием: номера этажа, эвакуационных путей и выходов, дверных проемов, лестниц, зон безопасности и аварийных выходов; мест размещения ПЭ; мест размещения средств противопожарной защиты.
 - Место размещения ПЭ (точка «Вы находитесь здесь») в виде круга синего цвета диаметром 8-10 мм.
 - Изображения знаков соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.026-2015.
 - Высота знаков безопасности на плане эвакуации в пределах 8-15 мм, в едином масштабе.
 - Толщина линий, обозначающих ширину: наружных стен ≥ 3 мм, внутренних стен $\geq 1,5$ мм, ступеней лестниц, окон и т. п. $\geq 0,5$ мм.
 - Текстовая часть содержит: способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, теракта, аварии и др.); порядок и последовательность эвакуации людей; действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи.
 - Высота шрифта текста не менее 3 мм.
 - Основные пути эвакуации к эвакуационным выходам обозначены сплошной зеленой линией, дополнительные к аварийным выходам — пунктирной, указано направление движения.
 - Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) черного цвета.
 - В левом нижнем углу ПЭ указаны наименование организации-разработчика плана эвакуации и маркировка элемента ФЭС: год изготовления; яркость свечения в мкд/м² через 10 и 60 мин после отключения источников освещения (накачки); длительность послесвечения в мин; номер стандарта; буквенное обозначение рабочей среды (I — внутренняя, E — внешняя, S — особая).
- Для печати ПЭ на фотолюминесцентной пленке или пластике компании Светознак используйте в маркировке следующие параметры яркости свечения и длительности послесвечения: 200/25-1440.
- ПЭ выполнен на основе фотолюминесцентных материалов.

ООО «СВЕТОЗНАК»

117246, Москва, ул. Обручева, д. 52, стр. 2

Тел: +7 (925) 01-01-933 +7 (499) 941-09-14

<https://www.svetoznak.ru> email: svet@svetoznak.ru